



RAPORT
privind calitatea apei potabile
distribuita in judetul Ilfov in anul 2020

In anul 2020 au fost supuse monitorizarii de audit si operationala a calitatii apei potabile un numar de 32 sisteme centralizate de alimentare cu apa ce aprovizioneaza aproximativ 255383 consumatori.

Sunt luate in evidenta Directiei de Sanatate Publica Ilfov 12 zone mari de alimentare cu apa in sistem centralizat (cu peste 5000 consumatori) si 20 zone mici (sub 5000 consumatori).

ZAP mari aprovizioneaza cu apa localitatile : Buftea, Popesti-Leordeni, Magurele, Pantelimon, Bragadiru, Otopeni, Chitila, Mogosoaia, Dobroesti, Voluntari 1 (sursa proprie), Voluntari 2 (sursa APA NOVA), 1 Decembrie.

ZAP mici alimenteaza cu apa localitatile : Afumati, Cornetu, Branesti, Stefanestii de Jos, Ciorogarla, Ciolpani, Balotesti, Corbeanca (satele Corbeanca, Tamasi, Petresti), Berceni, Ganeasa, Glina, Domnesti, Clinceni, Cernica, Tunari, sat Ostratu (comuna Corbeanca), sat Dumitrana (oras Magurele), Gradistea, Moara Vlasiei, Dragomiresti-Vale.

Monitorizarea de audit a calitatii apei distribuita populatiei judetului Ilfov in anul 2020 a constatat in prelevarea a 80 probe de apa (dintre care 9 au fost neconforme) cu efectuarea a 301 analize microbiologice si 481 analize chimice care au evidentiat urmatorii parametrii neconformi : **amoniu** (5 neconformitati), **nitriti** (1), **bacterii coliforme** (6), *E. coli* (2), **enterococi** (1).

In urma rezultatelor analizelor de laborator, Departamentul Supraveghere in Sanatate Publica Ilfov a prescris producatorilor/distribuitorilor de apa masuri cu termene de remediere a deficientelor si a instiintat atat consiliile locale cat si Serviciul Control in Sanatate Publica al Directiei de Sanatate Publica Ilfov in legatura cu aspectele constatate.

Astfel, operatorii au raspuns prin luarea masurilor imediate pentru potabilizarea apei.

In orasul **Buftea** (producator/distribuitor SC RAJA Constanta SA) :

- ❖ Calitatea apei a fost conforma pe tot parcursul anului, atat in cadrul monitorizarii de audit cat si in cadrul monitorizarii operationale.



R O M A N I A
MINISTERUL SANATATII
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI ILFOV



Str. Av. Popisteanu nr.46, sect. 1, Bucuresti Tel. 224.45.96 /fax.224.20.61 e-mail: ilfovds@yahoo.com
Operator de date cu caracter personal nr. 12650

In orasul **Popesti-Leordeni** (producator/distribuator SC VITAL BLUEAQUA SRL) :

- ❖ Calitatea apei a fost conforma pe tot parcursul anului, atat in cadrul monitorizarii de audit cat si in cadrul monitorizarii operationale.

In orasul **Pantelimon** (producator/distribuator SC APA-CANAL ILFOV SA) :

- ❖ parametrii neconformi : ***amoniu*** (2 neconformitati), ***mangan*** (1) la monitorizarea operationala.

In orasul **Otopeni** (producator/distribuator SC VEOLIA ROMANIA SOLUTII INTEGRATE SA) :

- ❖ parametrii neconformi : ***amoniu*** (4 neconformitati), ***fier*** (3), ***nitrati*** (1), ***turbiditate*** (1) la monitorizarea operationala.

In orasul **Chitila** (producator/distribuator SC VEOLIA ROMANIA SOLUTII INTEGRATE SA) :

- ❖ Calitatea apei a fost conforma pe tot parcursul anului, atat in cadrul monitorizarii de audit cat si in cadrul monitorizarii operationale.

In orasul **Bragadiru** (producator/distribuator SC APA-CANAL ILFOV SA) :

- ❖ parametru neconform : ***amoniu*** (2 neconformitati) la monitorizarea operationala.

In orasul **Magurele** (producator/distribuator SC APA-CANAL ILFOV SA) :

- ❖ parametru neconform : ***mangan*** (1 neconformitate) la monitorizarea operationala.

In orasul **Voluntari** (producator/distribuator SC EURO APAVOL SA) :

- ❖ parametru neconform : ***amoniu*** (29 neconformitati) la monitorizarea de audit si operationala.

In comuna **1 Decembrie** (producator/distribuator SC EURO APAVOL SA) :

- ❖ parametrii neconformi : ***amoniu*** (33 neconformitati) la monitorizarea de audit si operationala, ***nitriti retea*** (1) la monitorizarea de audit.

In comuna **Mogosoaia** (producator/distribuator SC APA-CANAL ILFOV SA) :

- ❖ Calitatea apei a fost conforma pe tot parcursul anului, atat in cadrul monitorizarii de audit cat si in cadrul monitorizarii operationale.



R O M A N I A
MINISTERUL SANATATII
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI ILFOV



Str. Av. Popisteanu nr.46, sect. 1, Bucuresti Tel. 224.45.96 /fax.224.20.61 e-mail: ilfovds@yahoo.com
Operator de date cu caracter personal nr. 12650

In comuna **Cornetu** : (producator/distribuitor SC APA-CANAL ILFOV SA) :

- ❖ parametrii neconformi : ***amoniu*** (2 neconformitati), fier (1) la monitorizarea operationala.

In comuna **Ciorogarla** : (producator/distribuitor SC APA-CANAL ILFOV SA) :

- ❖ parametru neconform : ***mangan*** (1 neconformitate) la monitorizarea operationala.

In comuna **Ciolpani** : (producator/distribuitor SC APA-CANAL ILFOV SA) :

- ❖ parametrii neconformi : ***amoniu*** (1 neconformitate), ***bacterii coliforme*** (2), ***E-coli*** (2), ***enterococi*** (1) la monitorizarea de audit.

In comuna **Branesti** : (producator/distribuitor SC APA-CANAL ILFOV SA) :

- ❖ parametru neconform : ***amoniu*** (1 neconformitate) la monitorizarea operationala.

In comuna **Corbeanca** – **satele Corbeanca, Tamasi, Petresti** (producator/distribuitor SC RAJA Constanta SA) :

- ❖ Calitatea apei a fost conforma pe tot parcursul anului atat in cadrul monitorizarii de audit cat si in cadrul monitorizarii operationale.

In comuna **Corbeanca** – **sat Ostratu** (producator/distribuitor SC RAJA Constanta SA) :

- ❖ Calitatea apei a fost conforma pe tot parcursul anului atat in cadrul monitorizarii de audit cat si in cadrul monitorizarii operationale.

In comuna **Dobroesti** : (distribuitor SC APA-CANAL ILFOV SA – sursa de apa a SC APA NOVA BUCURESTI SA) :

- ❖ Calitatea apei a fost conforma pe tot parcursul anului atat in cadrul monitorizarii de audit cat si in cadrul monitorizarii operationale.

In comuna **Balotesti** : (producator/distribuitor SC APA-CANAL ILFOV SA) :

- ❖ Calitatea apei a fost conforma pe tot parcursul anului atat in cadrul monitorizarii de audit cat si in cadrul monitorizarii operationale.



R O M A N I A
MINISTERUL SANATATII
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI ILFOV



Str. Av. Popisteanu nr.46, sect. 1, Bucuresti Tel. 224.45.96 /fax.224.20.61 e-mail: ilfovdspl@yahoo.com
Operator de date cu caracter personal nr. 12650

In comuna : **Stefanestii de Jos** (producator/distribuator SC EURO APAVOL SA) :

- ❖ parametrii neconformi : ***amoniu*** (35 neconformitati) atat la monitorizarea de audit cat si la monitorizarea operationala, ***bacterii coliforme*** (1) la monitorizarea de audit.

In comuna : **Berceni** (producator/distribuator SC EURO APAVOL SA) :

- ❖ parametru neconform : ***amoniu*** (1 neconformitate) la monitorizarea operationala.

In comuna : **Ganeasa** (producator/distribuator SC ANTREPRIZA SRL) :

- ❖ Calitatea apei a fost conforma pe tot parcursul anului atat in cadrul monitorizarii de audit cat si in cadrul monitorizarii operationale.

In comuna : **Afumati** (producator/distribuator SC ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE AFUMATI SRL) :

- ❖ parametrii neconformi : ***amoniu*** (1 neconformitate), ***bacterii coliforme*** (3) la monitorizarea de audit.

In comuna **Domnesti** : (producator/distribuator SC APA-CANAL ILFOV SA):

- ❖ Calitatea apei a fost conforma pe tot parcursul anului atat in cadrul monitorizarii de audit cat si in cadrul monitorizarii operationale.

In orasul **Magurele** – **sat Dumitrana** (producator/distribuator SC APA-CANAL ILFOV SA) :

- ❖ Calitatea apei a fost conforma pe tot parcursul anului atat in cadrul monitorizarii de audit cat si in cadrul monitorizarii operationale.

In comuna **Tunari** : (producator/distribuator SC APA-CANAL ILFOV SA) :

- ❖ parametru neconform : ***mangan*** (1 neconformitate) la monitorizarea operationala.

In comuna **Cernica** : (producator/distribuator SC APA-CANAL ILFOV SA) :

- ❖ Calitatea apei a fost conforma pe tot parcursul anului atat in cadrul monitorizarii de audit cat si in cadrul monitorizarii operationale.



R O M A N I A
MINISTERUL SANATATII
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI ILFOV



Str. Av. Popisteanu nr.46, sect. 1, Bucuresti Tel. 224.45.96 /fax.224.20.61 e-mail: ilfovds@yahoo.com
Operator de date cu caracter personal nr. 12650

In comuna **Glina** : (producator/distribuitor SC APA-CANAL ILFOV SA) :

- ❖ Calitatea apei a fost conforma pe tot parcursul anului atat in cadrul monitorizarii de audit cat si in cadrul monitorizarii operationale.

In comuna **Gradistea** : (producator/distribuitor SC APA-CANAL ILFOV SA) :

- ❖ parametru neconform : **fier** (1 neconformitate) la monitorizarea operationala.

In comuna **Clinceni** : (producator/distribuitor SC APA-CANAL ILFOV SA) :

- ❖ parametru neconform : **amoniu** (1 neconformitate) la monitorizarea operationala.

In comuna **Moara Vlasiei** : (producator/distribuitor SC APA-CANAL ILFOV SA) :

- ❖ Calitatea apei a fost conforma pe tot parcursul anului atat in cadrul monitorizarii de audit cat si in cadrul monitorizarii operationale.

In comuna **Dragomiresti -Vale** : (producator/distribuitor SC APA-CANAL ILFOV SA) :

- ❖ Calitatea apei a fost conforma pe tot parcursul anului atat in cadrul monitorizarii de audit cat si in cadrul monitorizarii operationale.

MONITORIZARE DE AUDIT 2020
NECONFORMITATI
(numar analize neconforme/parametru)

nr. crt	localitatea	amoniu	nitriti	bacterii coliforme	E coli	enterococi
1	VOLUNTARI	1				
2	1 DECEMBRIE	1	1			
3	CIOLPANI	1		2	2	1
4	STEFANESTII DE JOS	1		1		
5	AFUMATI	1		3		
	TOTAL	5	1	6	2	1

Responsabil Directia de Sanatate Publica Ilfov – monitorizare de audit calitate apa potabila
Dr. Rusu Antoaneta, medic primar igiena